

ОТЧЕТ о выполнении заявок в период январь-июнь 2016г.

№ п/п	№ кв. заявителя	Наименование заявки	Принятые меры, результат
Январь 2016г.			
1	160	Низкая температура горячей воды	Проверка сантехнического оборудования в квартире, запорной арматуры в подвале и чердаке, удаление воздушных пробок.
2	78	Холодные батареи	Проверка сантехнического оборудования в квартире, запорной арматуры в подвале и чердаке, удаление воздушных пробок.
3	73, 170, 113	Отключение стояков	Отключено, включено с проверкой в квартире
4	155, 186	Нет света на площадке	Проверка автоматов в электросборке, замена ЛОН
5	профосмотр	Осмотр подвала на утечки	Осмотренно, утечек не обнаружено
6	133	Течь сверху	Течь из кв.137 выпуска в ванной
7	186	Холодный п/сушитель	Проверка сантехнического оборудования в квартире, запорной арматуры в подвале и чердаке, удаление воздушных пробок.
Выезд бригады для выполнения заявок :5,6,7,8,10,11,13,14,15,19,21,23,27 января			
Февраль 2016г.			
1	21	Течь п/сушителя	Капельная течь. Требуется замена п/сушителя
2	175, 21, 171, 174, 7	Опломбирование счетчиков	Установлены пломбы, составлен акт
3	156,22, 84	Отключение стояков	Отключено, включено с проверкой в квартире
4	19	Течь сверху	Течь в плите перекрытия, нет доступа в кв.22
5	21	Замена п/сушителя	Выполнено

6	профосмотр	Осмотр подвала на утечки	Осмотренно, утечек не обнаружено
7	профосмотр	Проверка ливневок	Осмотренно,очистили выпуски
Выезд бригады для выполнения заявок :4,6,9,10,11,12,14,18,19,24,25,26 февраля			
Март 2016г.			
1	80,85, 156	Опломбирование счетчиков	Выполнено
2	67	Замена ламп уличного освещения	Сгорели эл.лампы в 3-х светильниках, Выявлены неисправности в схеме включения уличного освещения в ВРУ, устранили.
3	156	Отключение стояков	Отключено, включено с проверкой в квартире
4	132	Подозрение на пролив	Провис натяжной потолокв комнате, отключили стояк отопления, вскрыли потолок, течь отсутствует, включили стояк отопления.
5	профосмотр	Осмотр подвала на утечки	Осмотренно, обжали 2 фланца на элеваторе
6	96	Течь п/сушителя	Подтянули разборное соединение
Выезд бригады для выполнения заявок :1,2,3,4,8,14,16,18,22,24 марта			
Апрель 2016г.			
1		Замеры параметров трасс дворового освещения	Выполнено
2	39, 156	Опломбирование счетчиков	Установлены пломбы, составлен акт
3	129	Течь п/сушителя	Замена прокладок на гайках
4	профосмотр	Осмотр ВРУ	В работе, протянули "О"

5		Отключение отопления на летний период	Выполнено
Выезд бригады для выполнения заявок :4,7,12,15,22,24,26 апреля			
Май 2016г.			
1	4	Запах канализации в квартире	Пол сырой в туалете. Требуется вскрытие ниши
2	122	Течь п/сушителя	Подтянули разборное соединение
3	136	Замена водосчетчика, фильтров	Выполнено
4	профосмотр	Проверка уличного освещения, составление дефектных ведомостей	Сделано, отдали председателю
5	4	Течь штуцера на счетчике ГВС	Выполнено
Выезд бригады для выполнения заявок : 5,8,11,12,19,24 мая			
Июнь 2016г.			
1		Установка светильников уличного освещения	Выполнено
2	4п.3,4эт.	Нет света на площадке	Проверили автоматы в электросборке, заменили ЛОН
3	114	Низкая температура горячей воды	Проверка сантехнического оборудования в квартире, запорной арматуры в подвале и чердаке, удаление воздушных пробок.
4	офисы	Опломбирование счетчиков	Установлены пломбы, составлен акт
5	4,5 п.	Нет света в квартирах и подъезде	Работают кабельные сети
6	126	Замена п/сушителя	Выполнено

7	профосмотр	Шум насосов ГВС	Выполнена регулировка станций
8	135	Течь смесителя	Требуется замена
9	69	Замена водосчетчика	Выполнено
Выезд бригады для выполнения заявок :1,6,7,8,10,12,16,17,18,19,20,22,29 июня			

График выполнения работ по подготовке ВСО к работе в условиях ОЗП 2016-2017г.г. - июль 2016г.